

Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Zamawiający:

Green Truck Power Sp. z o.o.
Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz

Część III: FORMULARZ

ZESTAWIENIE TREŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI

DO DOKUMENTÓW Z POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO DOTYCZĄCEGO

**„Budowy przez Green Truck Power 8 stacji ładowania o mocy 400 kW każda,
dla samochodów ciężarowych Obłączkowie”.**

Pytanie 90

Czy zakres obejmuje integrację z istniejącym systemem BMS, EMS, SCADA albo systemem rozliczeniowym Zamawiającego? Prosimy o określenie wymaganych protokołów komunikacyjnych, sposobu zakończenia światłowodów oraz granicy odpowiedzialności za transmisję danych.

Odpowiedź:

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji i zarządzania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów transportu ciężkiego.

System informatyczny - oprogramowanie niezbędne do eksploatacji oraz zarządzania ogólnodostępną stacją ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych, zostało odpowiednio opisane w treści §2 i 1 Umowy oraz w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Standard określają opublikowane w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (projekt budowlany)

Warunki Techniczne przyłączenia instalacji do sieci energetycznej SN. Zamawiający informuje dodatkowo, iż Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych właściwych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych dostępne są na ich stronach internetowych.

Pytanie 91

Czy Zamawiający udostępni zaktualizowany projekt fundamentów, zatwierdzony po uwzględnieniu opinii geotechnicznej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji oraz udostępnienia projektu fundamentów dla lokalizacji. Do wyceny i realizacji należy przyjąć dokumentację projektową udostępnioną w postępowaniu. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wprowadzenia zmian projektowych wynikających z przyjętych rozwiązań technicznych, należy je zgłosić Zamawiającemu, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, do analizy i akceptacji.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 92

Czy wszystkie cztery lokalizacje mają być realizowane równolegle?

Odpowiedź:

Wymagane terminy rozpoczęcia, zakończenia realizacji, uruchomienia oraz odbioru dla lokalizacji Zamawiającego zostały określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w dokumentach postępowania.

Pytanie 93

Czy możliwe będzie składanie ofert oddzielnie na poszczególne lokalizacje, czy wymagana jest jedna oferta obejmująca wszystkie cztery zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opublikowanym Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją postępowania zakupowego.

Pytanie 94

Prosimy o przekazanie, w miarę możliwości przed upływem nowego terminu ewentualnych aktualizacji dokumentacji mających wpływ na zakres makroniwelacji i robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił zaktualizowaną Dokumentację projektową umożliwiającą przygotowanie oferty, w tym: komplet posiadanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej w celu umożliwienia Wykonawcom samodzielnej oceny warunków realizacji inwestycji.

Pytanie 95

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ) a § 14 Załącznika nr 2 (Wzór Umowy) w zakresie dopuszczalnego modelu technologicznego dostarczenia oprogramowania (Systemu Zarządzania Stacjami CPMS / Systemu Rozliczeń).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są to rozwiązania równoważne; zgodnie z treścią OPZ:

„...,udzielenia praw do użytkowania systemu w formie licencji bezterminowej (wieczystej), chyba że ze względu na model technologiczny systemu strony w Umowie dopuszczą model SaaS/subskrypcyjny...”

Pytanie 96

Czy Zamawiający potwierdza, że na gruncie przytoczonych zapisów OPZ dopuszcza świadczenie oprogramowania (systemu CPMS / rozliczeniowego) w modelu chmurowym SaaS (Software as a Service) / subskrypcyjnym przez cały okres realizacji Umowy oraz wymagany okres trwałości projektu, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego (bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat w tym okresie)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Pytanie 97

Czy w przypadku wyboru oferty zakładającej dostarczenie systemu w modelu SaaS, Zamawiający na etapie zawierania umowy dostosuje treść § 14 Wzoru Umowy do specyfiki usługi chmurowej (poprzez zastąpienie zapisów o klasycznej licencji wieczystej postanowieniami właściwymi dla usługi SaaS i udostępnienia systemu w chmurze).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w tym w szczególności Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załącznikami, których treść uzupełnia postanowienia, nie pozostając w sprzeczności, postanowienia umowne w zakresie wymaganej dostawy oprogramowania niezbędnego do eksploatacji oraz zarządzania Przedmiotem Umowy (dalej: **System informatyczny**), a także udzielenia praw używania Systemu informatycznego w ramach licencji wieczystej.

Pytanie 98

W projektach technicznych wskazano wyłączniki główne 3200 A, natomiast w projektach wykonawczych 4000 A. Którą wartość należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający wymaga wyłączników głównych, szyn zbiorczych i szynoprzewodów o jednakowej obciążalności 4000 A?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłową wartością jest 4000 A podana w projekcie wykonawczym, dotycząca wyłącznika głównego oraz obciążalności szynoprzewodu.

Pytanie 99

Prosimy o udostępnienie aktualnych zdjęć terenu objętego inwestycją, w szczególności obszaru przewidzianego pod realizację stacji ładowania oraz infrastruktury towarzyszącej. Dokumentacja fotograficzna pozwoli nam lepiej ocenić istniejące warunki terenowe oraz dokładniej oszacować zakres robót i związane z nimi koszty, co umożliwi przygotowanie możliwie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Oferenci mają możliwość dokonania oceny terenu inwestycji w trakcie dokonywania wizji lokalnej.

Pytanie 100

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dokumentacja projektowa, która powstała w oparciu o opinię geotechniczną jest wiążąca dla Wykonawców, szczególnie w kwestii braku wymogu wymiany gruntu na głębokość niezbędną do zapewnienia odpowiedniej nośności gruntu.

Odpowiedź:

Obowiązki Wykonawcy określone są postanowieniami kompletnej Dokumentacji postępowania zakupowego stanowiącej integralną całość.

Pytanie 101

W związku z tym, że projektant nie przewidział wymiany gruntu j.w., a na etapie realizacji może okazać się to niezbędne do wykonania prosimy o informację czy w takiej sytuacji harmonogram prac ulegnie wydłużeniu oraz Zamawiający uzna to za roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza uznanie jakichkolwiek prac, „niezbędnych do wykonania” celem realizacji Przedmiotu Umowy, za „roboty dodatkowe”. Tym samym, Zamawiający wyklucza przyjęcie, jako uzasadnienia „wydłużenia” Harmonogramu, wskazania na konieczność wykonania „robót dodatkowych”.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Pytanie 102

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie linii SN zasilającej stację transformatorową na potrzeby stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest poza zakresem Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o określenie jaki zakres związany z linią średniego napięcia jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zakres prac Wykonawcy określony jest w Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez OSD, stanowiących część Dokumentacji projektowej Zamawiającego.

Pytanie 103

Prosimy o doprecyzowanie danych wyjściowych, w szczególności o ujawnienie pełnych wyników badań geotechnicznych dla wszystkich stanowisk (nie tylko stacji transformatorowej), szacunkowych głębokości i zasięgu gruntów nieprzydatnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na Pytanie 94 i 101.

Pytanie 104

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności „proste/skomplikowane warunki” między dokumentacją projektową a opinią geotechniczną

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza sformułowanej w pytaniu tezy o istnieniu wskazanej dychotomii. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa oraz opinia geotechniczna zostały opracowane na różnych etapach przygotowania inwestycji i mogą posługiwać się odmienną terminologią w zakresie oceny warunków gruntowo-wodnych. Niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, udostępniona dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczna umożliwia dokonanie samodzielnej oceny warunków realizacji inwestycji/skalkulowania oferty.

Pytanie 105

W odniesieniu do pkt 5.7.b OPZ prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego „ponadnormatywnego wsparcia podczas procesu rozpoczęcia eksploatacji przez okres pierwszych 3 miesięcy”. Jakiego zakresu czynności dotyczy ww. wsparcie oraz w jakim wymiarze czasowym ma być realizowane.

Odpowiedź:

Poprzez „ponadnormatywne wsparcie” Zamawiający rozumie przyjęcie parametrów współpracy analogicznych do określonych w § 7 Zasady udzielenia gwarancji i rękojmi Umowy.

Pytanie 106

OPZ wskazuje zaświadczenie starostwa o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja w zakresie objętym zgłoszeniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych — o wskazanie, po czyjej stronie leży uzyskanie nowej zgody administracyjnej i jak wpływa to na terminy określone w §3 Wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami OPZ: Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub inne decyzje Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 107

OPZ wskazuje zarówno Projekt architektoniczno-budowlany, jak i zamienny Projekt architektoniczno-budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę i zamiennie pozwolenie na budowę. Prosimy o potwierdzenie, która wersja dokumentacji stanowi podstawę wyceny i realizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 106.

Formularz - Zestawienie treści pytań i odpowiedzi, publikowany na stronie internetowej:

<https://clip-group.com/aktualne-zamowienia/>

w toku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Przedmiotu Umowy, stanowi integralną część dokumentacji postępowania zamówieniowego.

Część IV Formularza – w przygotowaniu do opublikowania.

Jasin, 02.10.2026 r.