

Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Zamawiający:

Green Truck Power Sp. z o.o.
Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz

Część IV: FORMULARZ
ZESTAWIENIE TREŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI
DO DOKUMENTÓW Z POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO DOTYCZĄCEGO
„Budowy przez Green Truck Power 8 stacji ładowania o mocy 400 kW każda,
dla samochodów ciężarowych w Obłazkowie”.

Pytanie 108

Zakres prac przyłączeniowych. Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt A.1 lit. e) wskazuje „uzgodnienie przyłączanej infrastruktury z OSD”, a w pkt A.2.7 „przyłączenie infrastruktury do OSD”. Jednocześnie Wzór Umowy w §2 ust. 2 lit. e) oraz §2 ust. 14 nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania wszelkich prac, czynności i uzgodnień niezbędnych do przyłączenia infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy zakres oferty obejmuje wykonanie instalacji przyłączeniowej w pełnym zakresie wynikającym z warunków przyłączenia, czy też część prac realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Rozstrzygnięcie ma istotny wpływ na wartość Zadania nr 3 w Formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

Zakres obowiązków Zamawiającego jako podmiotu przyłączanego oraz **parametry przyłączenia** wskazane zostały w opublikowanych na stronie postępowania zakupowego **Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o.** stanowiących Załącznik do **Projektu Technicznego elektroenergetycznego** jako części **Dokumentacji Projektowej Zamawiającego**.

Zamawiający informuje, iż budowa złącza kablowego SN-15 kV na działce Zamawiającego pozostaje poza zakresem zamówienia.

Pytanie 109

Opublikowane w dniu 11.09.2026 r. odpowiedzi odnoszą się do warunków gruntowych, istniejącej infrastruktury podziemnej i rozwiązań właściwych dla lokalizacji w Zabrze (m.in. odpowiedzi nr 23–28 oraz 49), podczas gdy teren niniejszej inwestycji jest niezabudowany, a dla postępowania nie opublikowano opinii geotechnicznej. Prosimy o wskazanie, które z odpowiedzi znajdują zastosowanie do niniejszego postępowania, oraz o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla działki nr 106/7 albo potwierdzenie, że taka dokumentacja nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż intencją sformułowanej odpowiedzi na pytanie nr 23 o udostępnieniu na stronie internetowej postępowania zakupowego dodatkowej dokumentacji projektowej – „Opinii geotechnicznej” było podkreślenie, iż niezależnie od istniejących warunków gruntowych czy też infrastruktury podziemnej

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

oraz zakresu udostępnianej Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – **obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie właściwych prób i badań poprzedzających realizację robót budowlanych.**

Jednocześnie Zamawiający potwierdza poprawność odpowiedzi na pytania: 24, 25, 26 oraz pytania 28 jak również pytania 49.

Zamawiający prostuje „oczywista pomyłkę pisarską” w odpowiedzi na pytanie 27: winno być 85% powierzchni biologicznie czynnej.

Pytanie 110

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 102.

Zamawiający potwierdził, że wykonanie linii SN zasilającej projektowaną stację transformatorową znajduje się poza zakresem Wykonawcy. Jednocześnie w dalszej części odpowiedzi wskazano, że zakres prac Wykonawcy określony jest w Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez OSD.

Zgodnie z pkt II.3.2 Warunków przyłączenia, w zakresie urządzeń podmiotu przyłączanego wskazano wykonanie linii SN 15 kV zasilającej stację transformatorową 15/0,4 kV. Z2_WPe-GTP_24-10-17_EnOp W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy wykonanie linii SN 15 kV od pola SN w stacji WN/SN Chocicza do projektowanej stacji transformatorowej jest w całości poza zakresem Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 108.

Pytanie 111

Zgodnie z dokumentacją projektową działka nr 106/7 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych AZP 55-33/1 oraz AZP 55-33/9. W dokumentacji wskazano również, że Inwestor wystąpił do WKZ w Poznaniu o zwolnienie z konieczności przeprowadzania wyprzedzających badań wykopaliskowych. PZT-ZL-2026-03-13 (4)

Prosimy o informację, czy Inwestor otrzymał już stanowisko/decyzję WKZ w przedmiotowej sprawie oraz czy podczas realizacji robót wymagane będzie prowadzenie nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych. W przypadku konieczności ich prowadzenia prosimy również o potwierdzenie, czy zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie ewentualnych badań oraz związane z nimi koszty pozostają po stronie Zamawiającego, czy należy je uwzględnić w zakresie i ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na Pytania: 29, 76, 81 oraz 100 i 101 jak również 106 i 107.

Pytanie 112

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę lub doprecyzowanie treści pkt 7.1.3 „Sytuacja ekonomiczna i finansowa” w zakresie wymogu dotyczącego polisy OC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Zapytania ofertowego w sposób następujący:

„Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o przedstawioną przez Oferenta wraz z ofertą kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wraz z dowodem opłacenia składki, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmować działalność niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, mieszczącą się w następującym zamkniętym katalogu rodzajów działalności:

- 1/ wykonywanie instalacji elektrycznych, w tym instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych;*
- 2/ instalowanie maszyn, sprzętu i urządzeń;*

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

3/ wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych;

4/ budowa lub wykonywanie infrastruktury elektroenergetycznej.

Dla oceny spełnienia warunku nie jest wymagane wskazanie w polisie lub innym dokumencie konkretnego kodu PKD, o ile z treści dokumentu wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje działalność odpowiadającą działalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.”

Formularz - Zestawienie treści pytań i odpowiedzi, publikowany na stronie internetowej:

<https://clip-group.com/aktualne-zamowienia/>

w toku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Przedmiotu Umowy, stanowi integralną część dokumentacji postępowania zamówieniowego.

Jasin, 07.10.2026 r.