

Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Zamawiający:

MB Poznań Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki

Część IV: FORMULARZ
ZESTAWIENIE TREŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI
DO DOKUMENTÓW Z POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO DOTYCZĄCEGO
„Budowy przez MB Poznań 3 stacji ładowania o mocy 400 kW każda,
dla samochodów ciężarowych w Komornikach/Obłóczkowie”.

Pytanie 108

Zgodnie z OPZ pkt A.3.7 teren budowy jest uzbrojony w infrastrukturę elektroenergetyczną wyłącznie niskiego napięcia, przy jednoczesnym wymogu dostawy i montażu kontenerowej stacji transformatorowej oraz wykonania robót po stronie SN dla trzech stacji o łącznej mocy 1,2 MW. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie zasilania SN w pełnym zakresie wynikającym z warunków przyłączenia wydanych przez Enea Operator Sp. z o.o., oraz o wskazanie mocy przyłączeniowej i miejsca przyłączenia określonych w tych warunkach.

Odpowiedź:

Zakres obowiązków Zamawiającego jako podmiotu przyłączanego oraz **parametry przyłączenia** wskazane zostały w opublikowanych na stronie postępowania zakupowego **Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o.** stanowiących Załącznik do **Projektu Technicznego elektroenergetycznego** jako części **Dokumentacji Projektowej Zamawiającego**.

Zamawiający informuje, iż budowa złącza kablowego SN-15 kV na działce Zamawiającego pozostaje poza zakresem zamówienia.

Pytanie 109

Opublikowane w dniu 11.09.2026 r. odpowiedzi odnoszą się do warunków gruntowych, istniejącej infrastruktury podziemnej i rozwiązań właściwych dla lokalizacji w Zabrze (m.in. odpowiedzi nr 23–28 dotyczące torfu, kabla eWD i rysunku E-01B oraz odpowiedzi nr 49 dotycząca niwelacji terenu). Dla niniejszego postępowania nie opublikowano Informacji nr 1 ani opinii geotechnicznej, a Opis Przedmiotu Zamówienia nie zawiera postanowień analogicznych do pkt A.2.8 dokumentacji dla lokalizacji w Zabrzu. Prosimy o wskazanie, które z opublikowanych odpowiedzi znajdują zastosowanie do niniejszego postępowania, oraz o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla działek nr 7592/2, 7592/4 i 983/18 albo potwierdzenie, że taka dokumentacja nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż intencją sformułowanej odpowiedzi na pytanie nr 23 o udostępnieniu na stronie internetowej postępowania zakupowego dodatkowej dokumentacji projektowej – „Opinii geotechnicznej” było podkreślenie, iż niezależnie od istniejących warunków gruntowych czy też infrastruktury podziemnej, oraz zakresu udostępnianej Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – **obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie właściwych prób i badań poprzedzających realizację robót budowlanych**.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza poprawność odpowiedzi na pytania: 24, 25, 26 oraz pytania 28 jak również pytania 49.

Zamawiający prostuje „oczywista pomyłkę pisarską” w odpowiedzi na pytanie 27: winno być 20,6% powierzchni biologicznie czynnej.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 110

Zwracam się z wnioskiem o zmianę lub doprecyzowanie treści pkt 7.1.3 „Sytuacja ekonomiczna i finansowa” w zakresie wymogu dotyczącego polisy OC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Zapytania ofertowego w sposób następujący:

„Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o przedstawioną przez Oferenta wraz z ofertą kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wraz z dowodem opłacenia składki, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmować działalność niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, mieszczącą się w następującym zamkniętym katalogu rodzajów działalności:

- 1/ wykonywanie instalacji elektrycznych, w tym instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych;*
- 2/ instalowanie maszyn, sprzętu i urządzeń;*
- 3/ wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych;*
- 4/ budowa lub wykonywanie infrastruktury elektroenergetycznej.*

Dla oceny spełnienia warunku nie jest wymagane wskazanie w polisie lub innym dokumencie konkretnego kodu PKD, o ile z treści dokumentu wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje działalność odpowiadającą działalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.”

Formularz - Zestawienie treści pytań i odpowiedzi, publikowany na stronie internetowej:

<https://clip-group.com/aktualne-zamowienia/>

w toku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Przedmiotu Umowy, stanowi integralną część dokumentacji postępowania zamówieniowego.

Jasin, 07.10.2026 r.