

Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Zamawiający:

STS Logistic Sp. z o.o.

Jasin, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz

Część III: FORMULARZ
ZESTAWIENIE TREŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI
DO DOKUMENTÓW Z POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO DOTYCZĄCEGO
„Budowy przez STS Logistic 8 stacji ładowania o mocy 400 kW każda,
dla samochodów ciężarowych w Zabrzu”.

Pytanie 90

Czy zakres obejmuje integrację z istniejącym systemem BMS, EMS, SCADA albo systemem rozliczeniowym Zamawiającego? Prosimy o określenie wymaganych protokołów komunikacyjnych, sposobu zakończenia światłowodów oraz granicy odpowiedzialności za transmisję danych.

Odpowiedź:

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji i zarządzania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów transportu ciężkiego.

System informatyczny - oprogramowanie niezbędne do eksploatacji oraz zarządzania ogólnodostępną stacją ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych, zostało odpowiednio opisane w treści §2 i 1 Umowy oraz w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Standard określają opublikowane w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (projekt budowlany) Warunki Techniczne przyłączenia instalacji do sieci energetycznej SN. Zamawiający informuje dodatkowo, iż Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych właściwych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych dostępne są na ich stronach internetowych.

Pytanie 91

Czy Zamawiający udostępni zaktualizowany projekt fundamentów, zatwierdzony po uwzględnieniu opinii geotechnicznej?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji oraz udostępnienia projektu fundamentów dla lokalizacji. Do wyceny i realizacji należy przyjąć dokumentację projektową udostępnioną w postępowaniu. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wprowadzenia zmian projektowych wynikających z przyjętych rozwiązań technicznych, należy je zgłosić Zamawiającemu, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, do analizy i akceptacji.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 92

Czy wszystkie cztery lokalizacje mają być realizowane równolegle?

Odpowiedź:

Wymagane terminy rozpoczęcia, zakończenia realizacji, uruchomienia oraz odbioru dla lokalizacji Zamawiającego zostały określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w dokumentach postępowania.

Pytanie 93

Czy możliwe będzie składanie ofert oddzielnie na poszczególne lokalizacje, czy wymagana jest jedna oferta obejmująca wszystkie cztery zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opublikowanym Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą dokumentacją postępowania zakupowego.

Pytanie 94

Prosimy o przekazanie, w miarę możliwości przed upływem nowego terminu ewentualnych aktualizacji dokumentacji mających wpływ na zakres makroniwelacji i robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił zaktualizowaną Dokumentację projektową umożliwiającą przygotowanie oferty, w tym: komplet posiadanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej w celu umożliwienia Wykonawcom samodzielnej oceny warunków realizacji inwestycji.

Pytanie 95

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ) a § 14 Załącznika nr 2 (Wzór Umowy) w zakresie dopuszczalnego modelu technologicznego dostarczenia oprogramowania (Systemu Zarządzania Stacjami CPMS / Systemu Rozliczeń).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są to rozwiązania równoważne; zgodnie z treścią OPZ:

„...,udzielenia praw do użytkowania systemu w formie licencji bezterminowej (wieczystej), chyba że ze względu na model technologiczny systemu strony w Umowie dopuszczą model SaaS/subskrypcyjny...”

Pytanie 96

Czy Zamawiający potwierdza, że na gruncie przytoczonych zapisów OPZ dopuszcza świadczenie oprogramowania (systemu CPMS / rozliczeniowego) w modelu chmurowym SaaS (Software as a Service) / subskrypcyjnym przez cały okres realizacji Umowy oraz wymagany okres trwałości projektu, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego (bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat w tym okresie)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)

Pytanie 97

Czy w przypadku wyboru oferty zakładającej dostarczenie systemu w modelu SaaS, Zamawiający na etapie zawierania umowy dostosuje treść § 14 Wzoru Umowy do specyfiki usługi chmurowej (poprzez zastąpienie zapisów o klasycznej licencji wieczystej postanowieniami właściwymi dla usługi SaaS i udostępnienia systemu w chmurze).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w tym w szczególności Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załącznikami, których treść uzupełnia postanowienia, nie pozostając w sprzeczności, postanowienia umowne w zakresie wymaganej dostawy oprogramowania niezbędnego do eksploatacji oraz zarządzania Przedmiotem Umowy (dalej: **System informatyczny**), a także udzielenia praw używania Systemu informatycznego w ramach licencji wieczystej.

Pytanie 98

W projektach technicznych wskazano wyłączniki główne 3200 A, natomiast w projektach wykonawczych 4000 A. Którą wartość należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający wymaga wyłączników głównych, szyn zbiorczych i szynoprzewodów o jednakowej obciążalności 4000 A?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłową wartością jest 4000 A podana w projekcie wykonawczym, dotycząca wyłącznika głównego oraz obciążalności szynoprzewodu.

Pytanie 99

Prosimy o udostępnienie aktualnych zdjęć terenu objętego inwestycją, w szczególności obszaru przewidzianego pod realizację stacji ładowania oraz infrastruktury towarzyszącej. Dokumentacja fotograficzna pozwoli nam lepiej ocenić istniejące warunki terenowe oraz dokładniej oszacować zakres robót i związane z nimi koszty, co umożliwi przygotowanie możliwie rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Oferenci mają możliwość dokonania oceny terenu inwestycji w trakcie dokonywania wizji lokalnej.

Pytanie 100

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dokumentacja projektowa, która powstała w oparciu o opinię geotechniczną jest wiążąca dla Wykonawców, szczególnie w kwestii braku wymogu wymiany gruntu na głębokość niezbędną do zapewnienia odpowiedniej nośności gruntu.

Odpowiedź:

Obowiązki Wykonawcy określone są postanowieniami kompletnej Dokumentacji postępowania zakupowego stanowiącej integralną całość.

Pytanie 101

W związku z tym, że projektant nie przewidział wymiany gruntu j.w., a na etapie realizacji może okazać się to niezbędne do wykonania prosimy o informację czy w takiej sytuacji harmonogram prac ulegnie wydłużeniu oraz Zamawiający uzna to za roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza uznanie jakichkolwiek prac, „niezbędnych do wykonania” celem realizacji Przedmiotu Umowy, za „roboty dodatkowe”. Tym samym, Zamawiający wyklucza przyjęcie, jako uzasadnienia „wydłużenia” Harmonogramu, wskazania na konieczność wykonania „robót dodatkowych”.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 102

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie linii SN zasilającej stację transformatorową na potrzeby stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest poza zakresem Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o określenie jaki zakres związany z linią średniego napięcia jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zakres prac Wykonawcy określony jest w Warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez OSD, stanowiących część Dokumentacji projektowej Zamawiającego.

Pytanie 103

Prosimy o doprecyzowanie danych wyjściowych, w szczególności o ujawnienie pełnych wyników badań geotechnicznych dla wszystkich stanowisk (nie tylko stacji transformatorowej), szacunkowych głębokości i zasięgu gruntów nieprzydatnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na Pytanie 94 i 101.

Pytanie 104

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności „proste/skomplikowane warunki” między dokumentacją projektową a opinią geotechniczną

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza sformułowanej w pytaniu tezy o istnieniu wskazanej dychotomii. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa oraz opinia geotechniczna zostały opracowane na różnych etapach przygotowania inwestycji i mogą posługiwać się odmienną terminologią w zakresie oceny warunków gruntowo-wodnych. Niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, udostępniona dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczna umożliwia dokonanie samodzielnej oceny warunków realizacji inwestycji/skalkulowania oferty.

Pytanie 105

W odniesieniu do pkt 5.7.b OPZ prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego „ponadnormatywnego wsparcia podczas procesu rozpoczęcia eksploatacji przez okres pierwszych 3 miesięcy”. Jakiego zakresu czynności dotyczy ww. wsparcie oraz w jakim wymiarze czasowym ma być realizowane.

Odpowiedź:

Poprzez „ponadnormatywne wsparcie” Zamawiający rozumie przyjęcie parametrów współpracy analogicznych do określonych w § 7 Zasady udzielenia gwarancji i rękojmi Umowy.

Pytanie 106

OPZ wskazuje zaświadczenie starostwa o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja w zakresie objętym zgłoszeniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych — o wskazanie, po czyjej stronie leży uzyskanie nowej zgody administracyjnej i jak wpływa to na terminy określone w §3 Wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami OPZ: Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub inne decyzje Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt.

**Współfinansowane z unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)**

Pytanie 107

OPZ wskazuje zarówno Projekt architektoniczno-budowlany, jak i zamienny Projekt architektoniczno-budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę i zamiennie pozwolenie na budowę. Prosimy o potwierdzenie, która wersja dokumentacji stanowi podstawę wyceny i realizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 106.

Formularz - Zestawienie treści pytań i odpowiedzi, publikowany na stronie internetowej:

<https://clip-group.com/aktualne-zamowienia/>

w toku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Przedmiotu Umowy, stanowi integralną część dokumentacji postępowania zamówieniowego.

Część IV Formularza – w przygotowaniu do opublikowania.

Jasin, 02.10.2026 r.